

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „**Dostawę, montaż i uruchomienie układu do kompensacji mocy biernej w układzie zasilania w energię elektryczną Centrum e-Zdrowia.**”, znak sprawy: **WRZ.270.198.2022.**

W związku z wpływieniem pytania od Wykonawcy dotyczącego treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przytacza treść pytania i udziela odpowiedzi.

Pytanie 1 dot. Zapytania ofertowego

Bardzo proszę o udostępnienie schematów instalacji elektrycznej w miejscu montażu kompensatora.

Odpowiedź:

Zamawiający - Centrum e-Zdrowia obecnie realizuje postępowanie na Budowę II toru zasilania dla serwerowni CeZ, w ramach realizacji zadania Wykonawca ma dostarczyć m.in. aktualne schematy rozdzielnic RGB. Z uwagi na trwające prace, aktualne schematy są jeszcze niedostępne.

Celem wizji było zapoznanie się z aktualnym rozkładem aparatów i urządzeń w RGB (w tym z lokalizacją układów pomiarowych) oraz miejsc wprowadzenia linii kablowych. W trakcie wizji można było zlokalizować wejścia kablowe, przekładniki prądowe oraz określić dystans pomiędzy przekładnikami a układem pomiarowym. Do pomiaru energii elektrycznej wykorzystano klasyczny układ pomiarowy, na podstawie wykonanej wizji można dokładnie obliczyć długości niezbędnych przewodów.

Chrostek Łukasz

Kierownik Wydziału

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Dariusz Wysmułek