

**Do wszystkich wykonawców
Uczestniczących
w szacowaniu wartości zamówienia**

dotyczy Zapytania w celu ustalenia szacowanej wartości zamówienia w przedmiocie:

Dostawa, montaż i uruchomienie układu do kompensacji mocy biernej w układzie zasilania w energię elektryczną Centrum e-Zdrowia.

W związku z faktem, iż w przedmiotowym zapytaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy w odniesieniu do treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi:

Lp.	Pytanie																																																							
1	Proszę o przesłanie danych dotyczących miesięcznego zużycia energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej z ostatnich kilku miesięcy.																																																							
<p>2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Miesiąc rozliczeniowy</th> <th colspan="3">Zużycie energii biernej [kVarh]</th> </tr> <tr> <th>Ql indukcyjna</th> <th>Qc pojemnościowa</th> <th>tg fi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>styczeń</td><td>17254</td><td>37</td><td>0.17</td></tr> <tr><td>luty</td><td>15766</td><td>29</td><td>0.17</td></tr> <tr><td>marzec</td><td>17547</td><td>36</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>kwiecień</td><td>17594</td><td>33</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>maj</td><td>18428</td><td>17</td><td>0.19</td></tr> <tr><td>czerwiec</td><td>18289</td><td>4</td><td>0.19</td></tr> <tr><td>lipiec</td><td>18538</td><td>3</td><td>0.19</td></tr> <tr><td>sierpień</td><td>17707</td><td>6</td><td>0.19</td></tr> <tr><td>wrzesień</td><td>17358</td><td>2</td><td>0.19</td></tr> <tr><td>październik</td><td>14381</td><td>661</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>listopad</td><td>7098</td><td>1513</td><td>0.08</td></tr> <tr><td>grudzień</td><td>6806</td><td>2161</td><td>0.07</td></tr> </tbody> </table>		Miesiąc rozliczeniowy	Zużycie energii biernej [kVarh]			Ql indukcyjna	Qc pojemnościowa	tg fi	styczeń	17254	37	0.17	luty	15766	29	0.17	marzec	17547	36	0.18	kwiecień	17594	33	0.18	maj	18428	17	0.19	czerwiec	18289	4	0.19	lipiec	18538	3	0.19	sierpień	17707	6	0.19	wrzesień	17358	2	0.19	październik	14381	661	0.15	listopad	7098	1513	0.08	grudzień	6806	2161	0.07
Miesiąc rozliczeniowy	Zużycie energii biernej [kVarh]																																																							
	Ql indukcyjna	Qc pojemnościowa	tg fi																																																					
styczeń	17254	37	0.17																																																					
luty	15766	29	0.17																																																					
marzec	17547	36	0.18																																																					
kwiecień	17594	33	0.18																																																					
maj	18428	17	0.19																																																					
czerwiec	18289	4	0.19																																																					
lipiec	18538	3	0.19																																																					
sierpień	17707	6	0.19																																																					
wrzesień	17358	2	0.19																																																					
październik	14381	661	0.15																																																					
listopad	7098	1513	0.08																																																					
grudzień	6806	2161	0.07																																																					

2022

Miesiąc rozliczeniowy	Zużycie energii biernej [kVarh]		
	Ql indukcyjna	Qc pojemnościowa	tg fi
styczeń	7165	2895	0.07
luty	5586	2597	0.06
marzec	6118	3553	0.06
kwiecień	6363	3431	0.07

Zaakceptował:

2022-05-26 (-) *Dariusz Żebrowski*

.....
(Kierownik Komórki Merytorycznej)

Sporządził: Aneta Pyrzyńska