

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa bibliotek taśmowych dla Ministerstwa Zdrowia.**

- 1. Termin realizacji zamówienia:** do 50 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
- 2. Zamówienie obejmuje:**
  - a. Dostawę dwóch bibliotek taśmowych wraz z napędami taśmowymi opisanymi w pkt. 3
  - b. Montaż, konfigurację i instalację dostarczonych bibliotek taśmowych w szafach rack .
  - c. Dostawę taśm magnetycznych LTO do bibliotek taśmowych.
  - d. Dostawa zostanie zrealizowana do dwóch ośrodków przetwarzania danych Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Warszawy.
  - e. Udzielenie gwarancji na wykonane prace, dostarczone biblioteki taśmowe wraz z napędami taśmowymi przez okres min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
- 3. Wymagania dla bibliotek taśmowych, o których mowa w pkt. 2 lit. a.**
  - Każda biblioteka taśmowa musi być wyposażona w cztery napędy LTO-8 FC. Każdy napęd LTO-8 musi być wyposażony w dwa porty FC 8 Gbps.
  - Oferowana biblioteka taśmowa musi być wyposażona w co najmniej 80 slotów na taśmy magnetyczne slotów” bez konieczności wyjmowania całego magazynka z taśmami
  - Wszystkie sloty taśmowe muszą być obsługiwane przez to samo ramie robota.
  - Wysokość oferowanej biblioteki nie może przekroczyć 6U w szafie rack o szerokości 19”.
  - Oferowana biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych.
  - Napędy taśmowe muszą posiadać mechanizm dostosowujący automatycznie prędkość przesuwu taśmy do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu (ATS data transfer) w zakresie od 101 do 300 MBps.
  - Oferowana biblioteka musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania przez przeglądarkę internetową oraz umożliwiać podział na min. dwie partycje logiczne.
  - Biblioteka musi być wyposażona w dwa redundantne zasilacze na napięcie 230 V AC oraz port komunikacyjny.
  - Biblioteka musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa firmy COMMVAULT oraz Micro Focus Data Protector software. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta.
- 4. Wymagania dla taśm magnetycznych, o których mowa w pkt. 2 lit. c.**

Dostawa taśm magnetycznych ULTRIUM LTO-8 RW 30TB w pełni kompatybilnych z dostarczonymi napędami, o których mowa w pkt. 3, w liczbie 200 sztuk razem z kodami kreskowymi.

5. Zgłoszenia o awariach muszą być przyjmowane w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną Wykonawcy lub producenta.
6. Gwarancja realizowana przez serwis Wykonawcy przy wsparciu producenta lub producenta oferowanego biblioteki lub napędu w trybie 24x7, usunięcie usterki w czasie do 12 h od zgłoszenia w miejscu instalacji.

