

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest **dostarczenie szaf rack z wyposażeniem dla Pomocniczego Ośrodka Przetwarzania Danych Centrum e- Zdrowia w Warszawie** przy ul. Stanisława Dubois 5A.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe szafy rack z wyposażeniem , pochodzące z seryjnej produkcji o parametrach spełniających wymagania minimalne określone w dalszej części dokumentu.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się w jego w siedzibie, w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego.

1.2 Zamówienie obejmuje:

- a) Dostawę 10 szt. szaf rack
- b) Dostawę 20 szt. modułów dystrybucji zasilania PDU

2. Wymagania techniczne :

2.1 Szafa rack:

- a) Wysokość stelaża szafy : 42U
- b) Wysokość szafy po złożeniu i zainstalowaniu stopek spoczynkowych (liczona od podłoża na którym stoi szafa) : min/max 2006 mm (+/- 15mm)
- c) Szerokość szafy : min/max 590 mm (+/- 10mm)
- d) głębokość szafy : min/max 1125 mm (+/- 15mm)
- e) przednie drzwi : jednostronne perforowana blacha (perforacja min 75%)
- f) tylne drzwi : dwustronne dzielone perforowana blacha. (perforacja min 75%)
- g) 4 kółka transportowe
- h) 4 stopki spoczynkowe

2.2 Moduł dystrybucji zasilania PDU

- a) PDU pionowy 0U
- b) napięcie wejściowe 380-415V (3 fazy)
- c) prąd max. 16 A

- d) obciążenie min. 8000 VA
- e) typ i ilość gniazd: C13 min 18 gniazd; C19 min 3 gniazda.
- f) przewód zasilający PDU min 3m zakończony wtykiem siłowym 32A 5 bolców
- g) PDU musi być zainstalowane w tylnej części szafy po prawej i lewej stronie (po 1 sztuce) tak aby nie kolidowały z szyną rack i nie wychodziły poza światło otworu drzwi tylnych.
- h) Gniazda PDU muszą być opisane w sposób trwały i widoczny, zgodnie z opisem ich zabezpieczeń nadprądowych.

3. Wymagania formalne i warunki gwarancji:

- 3.1 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru będącego podstawą rozliczenia finansowego.
- 3.2 Gwarancja obliguje Wykonawcę do wymiany uszkodzonych urządzeń na sprawne, wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykrycia wady w trakcie użytkowania przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia uszkodzenia, Wykonawca może zweryfikować uszkodzenie w siedzibie i pod nadzorem pracownika Zamawiającego.
- 3.3 Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych.
- 3.4 W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami zawartymi w OPZ, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą kart katalogowych do wszystkich oferowanych urządzeń wymienionych w OPZ.